

Deklaracja zgodności 16/LYO/2018

EN ISO/CEI 17050-1 2011/09

Lipiec , 10.2018

1 - Produkty :

- Złączki lutowane z brązu i mosiądzu
- seria 4000

2 – Główne cechy

- Zastosowanie :
 - Do budowy instalacji grzewczych, wody lodowej oraz wody przeznaczonej do spożycia
 - Spełniają wymagania ISO 1254
- Dane techniczne :
 - Materiał -mosiądz, brąz
 - Maksymalna temperatura pracy : 120 °C
 - Maksymalne ciśnienie pracy: PN16
- Montaż :
 - Ogólne zastosowania montażowe
 - Gwinty zgodne z ISO 228

3– Producent :

COMAP SA
16 av Paul Santy
F 690008 Lyon

4 – Deklaracja :

W odniesieniu do wyżej wymienionych produktów, firma COMAP oświadcza, że są one produkowane zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wewnętrznym systemem kontroli jakości COMAP.

Dotyczy to surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu kontroli jakości.

COMAP SA
Nicolas SOLON
Quality group Manager



COMAP SA
Benoit SMAGGHE
Applications & Regulation Director

